



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-CP9H9B-135941**

Dátum vytvorenia záznamu: **21.02.2023**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ESCO Distribučné systavy a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Františkánska 4, Trnava 917 01

IČO:*

47474238

Priezvisko a meno:

Kadlíček Dušan

Od:

01.01.2022

Do:

31.12.2022

Telefónne číslo:

+421940945041

E-mail:

dusan.kadlicek@escods.sk

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV domácnosti:

592

Počet OM na napáťovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti:

392

Počet OM na napáťovej úrovni nad 1 kV:

3

Celkový počet OM spolu:

987

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

A	B	C	D	E	F
Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z.	Popis	Počet, hodnota	Kritérium	Miera závažnosti ŠK	XDi
§ 3 písm. a)	D ₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₁ N	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. b)	D ₂ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	5	5,000
	D ₂ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. c)	D ₃ C	<input type="text" value="1"/>	1,000	7	7,000
	D ₃ D	<input type="text" value="1"/>			
§ 3 písm. d)	D ₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. e)	D ₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. f)	D ₆ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₆ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) prvý bod	D ₇ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	6	6,000
	D ₇ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. g) druhý bod	D ₈ C	<input type="text" value="4"/>	1,000	6	6,000
	D ₈ D	<input type="text" value="4"/>			

§ 3 písm. h)	D ₉ C	<input type="text" value="12"/>	1,000	6	6,000
	D ₉ D	<input type="text" value="12"/>			
§ 3 písm. i)	D ₁₀ C	<input type="text" value="3"/>	1,000	6	6,000
	D ₁₀ D	<input type="text" value="3"/>			
§ 3 písm. j)	D ₁₁ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₁ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. k)	D ₁₂ C	<input type="text" value="3"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₂ D	<input type="text" value="3"/>			
§ 3 písm. l)	D ₁₃ C	<input type="text" value="223"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₃ D	<input type="text" value="223"/>			
§ 3 písm. m)	D ₁₄ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	7	7,000
	D ₁₄ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. n)	D ₁₅ C	<input type="text" value="0"/>	1,000	4	4,000
	D ₁₅ D	<input type="text" value="0"/>			
§ 3 písm. o), SAIDIN	D ₁₆	<input type="text" value="6,261"/>	1,000	6	6,000
§ 3 písm. o), SAIFIN	D ₁₇	<input type="text" value="0,018"/>	1,000	5	5,000
§ 3 písm. o), ISS	D ₁₈	<input type="text" value="0,00002"/>	1,000	4	4,000
XD - celková úroveň dodržiavania ŠK					100,000
Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z.					93,400

Vysvetlivky:

1. Údaje sa wpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.

2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.
3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.