



Domov (<http://www.urso.gov.sk>)

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Evidencia štandardov kvality za oblasť Elektrina - distribúcia

Číslo transakcie: **PTSR-D2NBRZ-91910**

Dátum vytvorenia záznamu: **21.02.2024**

Údaje o regulovanom subjekte:

Obchodné meno:*

ESCO Distribučné sústavy a.s.

Sídlo (miesto podnikania):*

Františkánska 4, 917 01 Trnava

IČO:*

47 474 238

Priezvisko a meno:

Eckerová Martina

Od:

01.01.2023

Do:

31.12.2023

Telefónne číslo:

0948727550

E-mail:

martina.eckerova@escods.sk

| | |
|---|-----|
| Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV domácnosti: | 618 |
| Počet OM na napätovej úrovni do 1 kV mimo domácnosti: | 367 |
| Počet OM na napätovej úrovni nad 1 kV: | 3 |
| Celkový počet OM spolu: | 988 |

Dodržiavanie štandardov kvality podľa § 3 písm. a) až n)

| A | B | C | D | E | F |
|---|------------------|----------------|-----------|---------------------|-------|
| Označenie ŠK podľa vyhl. 236/2016 Z. z. | Popis | Počet, hodnota | Kritérium | Miera závažnosti ŠK | XDi |
| § 3 písm. a) | D ₁ C | 0 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₁ N | 0 | | | |
| § 3 písm. b) | D ₂ C | 0 | 1,000 | 5 | 5,000 |
| | D ₂ D | 0 | | | |
| § 3 písm. c) | D ₃ C | 0 | 1,000 | 7 | 7,000 |
| | D ₃ D | 0 | | | |
| § 3 písm. d) | D ₄ C | 75 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₄ D | 75 | | | |
| § 3 písm. e) | D ₅ C | 0 | 1,000 | 7 | 7,000 |
| | D ₅ D | 0 | | | |
| § 3 písm. f) | D ₆ C | 0 | 1,000 | 7 | 7,000 |
| | D ₆ D | 0 | | | |
| § 3 písm. g) prvý bod | D ₇ C | 0 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₇ D | 0 | | | |
| § 3 písm. g) druhý bod | D ₈ C | 7 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₈ D | 7 | | | |

| | | | | | |
|---|-------------------|---------|-------|---|----------------|
| § 3 písm. h) | D ₉ C | 220 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₉ D | 220 | | | |
| § 3 písm. i) | D ₁₀ C | 220 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| | D ₁₀ D | 220 | | | |
| § 3 písm. j) | D ₁₁ C | 1 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| | D ₁₁ D | 1 | | | |
| § 3 písm. k) | D ₁₂ C | 6 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| | D ₁₂ D | 6 | | | |
| § 3 písm. l) | D ₁₃ C | 75 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| | D ₁₃ D | 75 | | | |
| § 3 písm. m) | D ₁₄ C | 0 | 1,000 | 7 | 7,000 |
| | D ₁₄ D | 0 | | | |
| § 3 písm. n) | D ₁₅ C | 0 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| | D ₁₅ D | 0 | | | |
| § 3 písm. o), SAIDIN | D ₁₆ | 0,886 | 1,000 | 6 | 6,000 |
| § 3 písm. o), SAIFIN | D ₁₇ | 0,007 | 1,000 | 5 | 5,000 |
| § 3 písm. o), ISS | D ₁₈ | 0,00000 | 1,000 | 4 | 4,000 |
| XD - celková úroveň dodržiavania ŠK | | | | | 100,000 |
| Požadovaná hodnota XD podľa vyhlášky 236/2016 Z. z. | | | | | 93,400 |

Vysvetlivky:

1. Údaje sa vpisujú len do podfarbených buniek, výpočet v stĺpcoch D a F prebieha automaticky.
2. DiC je celkový počet zaznamenaných podaní/udalostí týkajúcich sa príslušného ŠK.

3. D1N je počet neoprávnených podaní týkajúcich sa kvality elektriny.
4. DiD je počet zaznamenaných udalostí s dodržaním príslušného ŠK.
5. D16, D17, D18 - dosiahnuté hodnoty SAIDIN, SAIFIN a ISS.